

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν με αριθμό 465/2010, ημερομηνίας 29/7/2010 και θέμα *“Ασφάλεια εφοδιασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας – Επιβολή Υποχρέωσης διατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που έχουν ως καύσιμο το Φυσικό Αέριο”*

και αφού έλαβαν υπόψη

- τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2008 και
- τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004-2007 και
- τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου Έκδοση Αδειών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 538/2004 & Κ.Δ.Π 298/2006)

διατυπώνουν πρόταση ενσωμάτωσης πρόνοιας για υποχρεωτική διατήρηση αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου στις Άδειες Λειτουργίας και Παραγωγής Ηλεκτρισμού όλων εκείνων των Μονάδων που έχουν ως καύσιμο το φυσικό αέριο. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού των Καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια.

Οι λόγοι για τους οποίους τα Μέλη της ΡΑΕΚ διατυπώνουν την πρόταση οφείλονται:

- Στην Οδηγία του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 3^{ης} Μαρτίου 2006 (ΚΔΠ 115/2006) για χρήση του Φυσικού Αερίου ως την πρωτογενή πηγή ενέργειας για όλες τις επόμενες αξιολογής δυναμικότητας μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα που θα αδειοδοτηθούν από τη ΡΑΕΚ
- Στο γεγονός ότι από την πιο πάνω απόφαση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο
- Στο γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Κύπρου θα έχει μόνο ένα σημείο εισόδου, το Τερματικό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό
- Στην ανάλυση για τον υπολογισμό ημερών αποθήκευσης εναλλακτικού καυσίμου σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κύπρο όπως αυτή φαίνεται σε σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
- Στην καταρχήν εκτίμηση των σχετικών κινδύνων στην αλυσίδα τροφοδοσίας φυσικού αερίου στην Κύπρο
- Στην ανάγκη διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τους κινδύνους διακοπής της ομαλής παράδοσης φυσικού αερίου με τρόπο που να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια είναι υψίστης σημασίας και θα πρέπει να διατηρείται πάντα σε υψηλό επίπεδο,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ την επιβολή ως ελάχιστης υποχρέωσης για όλους τους Παραγωγούς, τη διατήρηση αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου σε όλες τις Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής που έχουν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, ικανών να διατηρήσουν παραγωγή τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών στο μέγιστο της ισχύος κάθε Μονάδας, όπως αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση φυσικού αερίου.

Η απόφαση της ΡΑΕΚ θα υλοποιηθεί με τροποποίηση των σχετικών υφιστάμενων αδειών σύμφωνα με τη διαδικασία της τροποποίησης άδειας όπως προβλέπεται στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση Αδειών Κανονισμό Άρθρο 12 και στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Έκδοση Αδειών Κανονισμό Άρθρο 10.

Καλείται οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος όπως υποβάλει στη ΡΑΕΚ παραστάσεις ή ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Λευκωσία 06 Αυγούστου 2010